

水道施設名：玉城町上水道大仏山地区  
 採水地点：大仏山公園管理事務所給水栓  
 水源種別：南勢水道受水処理水  
 集計期間：2024/04/01～2025/03/31

No.	検査項目	水質基準値	単位	検査頻度	2024/4/04										
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	毎月検査	0										
2	大腸菌	検出されないこと		毎月検査	陰性										
3	カドミウム 及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	4回/年											
4	水銀 及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	4回/年											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	4回/年											
10	シアノ化物イオン 及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年											
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	毎月検査	0.4										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	4回/年											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	4回/年											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	4回/年											
15	1,4-ジオキサソ ン及びトリス-1,2- ジブロムベンゼン	0.05mg/L以下	mg/L	4回/年											
16	ジクロロメタン	0.04mg/L以下	mg/L	4回/年											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	4回/年											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	4回/年											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4回/年											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4回/年											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年											
27	トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4回/年											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4回/年											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	4回/年											
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	4回/年											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	4回/年											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	4回/年											
33	アルミニウム 及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	4回/年											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	4回/年											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	4回/年											
36	ナトリウム 及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	4回/年											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	4回/年											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	毎月検査	6.0										
39	トリハロメタン等 (揮発)	300mg/L以下	mg/L	4回/年											
40	高発残留物	500mg/L以下	mg/L	4回/年											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	4回/年											
42	ジエオスミン	0.0001mg/L以下	mg/L	6回/年											
43	2-メチルイソ ボルネオール	0.0001mg/L以下	mg/L	6回/年											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	4回/年											
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	mg/L	毎月検査	0.3										
47	pH値	5.8以上8.6以下		毎月検査	7.7										
48	味	異常でないこと		毎月検査	異常なし										
49	臭気	異常でないこと		毎月検査	異常なし										
50	色度	5度以下	度	毎月検査	<0.5										
51	濁度	2度以下	度	毎月検査	<0.05										

<：未滿を表します。