

水道施設名：玉城町上水道 山岡

採水地点：山岡水源地

水源種別：深井戸・原水

集計期間：2024/04/01～2025/03/31

No.	検査項目	水質基準値	単位	検査頻度				
1	大腸菌	検出されないこと	MPN/100mL	4回/年				
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	CFU/10mL	4回/年				
3	クリプトスポリジウム	検出されないこと		1回/年				
4	ジアルジア	検出されないこと		1回/年				
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	1回/年				
2	大腸菌	検出されないこと		1回/年				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	1回/年				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	1回/年				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1回/年				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1回/年				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1回/年				
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	1回/年				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	1回/年				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	1回/年				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	1回/年				
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	1回/年				
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	1回/年				
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	1回/年				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	1回/年				
16	1,1,1-トリクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	1回/年				
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	1回/年				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	1回/年				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	1回/年				
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	1回/年				
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—				
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—				
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—				
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—				
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—				
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—				
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—				
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	1回/年				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	1回/年				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	1回/年				
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	1回/年				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1回/年				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	1回/年				
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	1回/年				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	1回/年				
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1回/年				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	1回/年				
42	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	mg/L	1回/年				
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	mg/L	1回/年				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	1回/年				
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	1回/年				
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	1回/年				
47	pH値	5.8以上8.6以下		1回/年				
48	味	異常でないこと		—				
49	臭気	異常でないこと		1回/年				
50	色度	5度以下	度	1回/年				
51	濁度	2度以下	度	1回/年				
1	PFOS	50ng以下	ng以下	1回/年				
2	PFOA	50ng以下	ng以下	1回/年				

<：未滿を表します。