水道施設名 ： 玉城町上水道
採水地点 ： 玉城町役場庁舎給水栓
水源種別 ： 玉城町山岡上水道深井戸・処理水
集計期間 ： 2024/04/01 ～ 2025/03/31

No.	検　査　項　目	水質基準値	単 位	検査頻度	2024/04/04	2024/05/02	2024/06/10	2024/07/4
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	毎月検査	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		毎月検査	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	毎月検査	0.4	0.4	0.4	0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.02		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.005		
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.002		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.01		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.002		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.03		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	4回/年		4.1		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.005		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	毎月検査	4.3	4.3	4.1	4.3
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	4回/年		28		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	4回/年		50		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.02		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	6回/年		＜0.000001		＜0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	6回/年		＜0.000001		＜0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.002		
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.0005		
46	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L以下	mg/L	毎月検査	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		毎月検査	7.2	7.2	7.3	7.2
48	味	異常でないこと		毎月検査	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		毎月検査	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	毎月検査	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5

51	濁度	2度以下	度	毎月検査	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05
1	PFOS	50ng以下	ng以下	1回/年				
2	PFOA	50ng以下	ng以下	1回/年				

＜：未満を表します。

2024/08/1	2024/09/5	2024/10/3	2024/11/7	2024/12/5	2025/1/9	2025/2/6	
0	0	0	0	0	0	0	
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003	
＜0.00005			＜0.00005			＜0.00005	
＜0.001			＜0.001			＜0.001	
＜0.001			＜0.001			＜0.001	
＜0.001			＜0.001			＜0.001	
＜0.001			＜0.001			＜0.001	
＜0.004			＜0.004			＜0.004	
＜0.001			＜0.001			＜0.001	
0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	
＜0.08			＜0.08			＜0.08	
＜0.02			＜0.02			＜0.02	
＜0.0002			＜0.0002			＜0.0002	
＜0.005			＜0.005			＜0.005	
＜0.001			＜0.001			＜0.001	
＜0.001			＜0.001			＜0.001	
＜0.001			＜0.001			＜0.001	
＜0.001			＜0.001			＜0.001	
＜0.001			＜0.001			＜0.001	
＜0.06			＜0.06			＜0.06	
＜0.002			＜0.002			＜0.002	
＜0.001			＜0.001			＜0.001	
＜0.002			＜0.002			＜0.002	
＜0.001			＜0.001			＜0.001	
＜0.001			＜0.001			＜0.001	
＜0.01			＜0.01			＜0.01	
＜0.002			＜0.002			＜0.002	
＜0.001			＜0.001			＜0.001	
＜0.001			＜0.001			＜0.001	
＜0.008			＜0.008			＜0.008	
＜0.005			＜0.005			＜0.005	
＜0.02			＜0.02			＜0.02	
＜0.03			＜0.03			＜0.03	
＜0.01			＜0.01			＜0.01	
4.2			4.3			4.2	
＜0.005			＜0.005			＜0.005	
4.1	4.1	4.2	3.9	3.8	3.8	3.8	
29			32			28	
74			66			52	
＜0.02			＜0.02			＜0.02	
＜0.000001	＜0.000001		＜0.000001			＜0.000001	
＜0.000001	＜0.000001		＜0.000001			＜0.000001	
＜0.002			＜0.002			＜0.002	
＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005	
＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	
7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	

＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	
N.D （検出なし）							
N.D （検出なし）							