水道施設名 ： 玉城町上水道
採水地点 ： 玉城町役場庁舎給水栓
水源種別 ： 玉城町山岡上水道深井戸・処理水
集計期間 ： 2024/04/01 ～ 2025/03/31

No.	検 査 項 目	水質基準値	単 位	検査頻度	2024/04/04	2024/05/02	2024/06/10									
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	毎月検査	0	0	0									
2	大腸菌	検出されないこと		毎月検査	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.0003										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.00005										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001										
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	毎月検査	0.4	0.4	0.4									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.08										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.02										
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.0002										
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.005										
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001										
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001										
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001										
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.002										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001										
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.01										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.002										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001										
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.005										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.02										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.03										
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.01										
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	4回/年		4.1										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.005										
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	毎月検査	4.3	4.3	4.1									
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	4回/年		28										
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	4回/年		50										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.02										
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	6回/年		＜0.000001										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	6回/年		＜0.000001										
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.002										
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.0005										
46	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L以下	mg/L	毎月検査	＜0.3	＜0.3	＜0.3									
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		毎月検査	7.2	7.2	7.3									
48	味	異常でないこと		毎月検査	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと		毎月検査	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	度	毎月検査	＜0.5	＜0.5	＜0.5									
51	濁度	2度以下	度	毎月検査	＜0.05	＜0.05	＜0.05									
1	PFOS	50ng以下	ng以下	1回/年												
2	PFPA	50ng以下	ng以下	1回/年												

＜：未満を表します。