水道施設名 ： 玉城町上水道
採水地点　 ： 玉城町役場庁舎給水栓
水源種別　 ： 玉城町山岡上水道深井戸・処理水
集計期間　 ： 2026/04/01 ～ 2027/03/31

No.	検　査　項　目	水質基準値	単 位	検査頻度	2026/4/2	2026/5/7	2026/6/4	2026/7/2	2026/8/6	2026/9/3	2026/10/5
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	毎月検査	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		毎月検査	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.0003			＜0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.00005			＜0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.004			＜0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	毎月検査	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7	0.6	0.7
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.08			＜0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.02			＜0.02		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.0002			＜0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.005			＜0.005		
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001		
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（ＰＦＯＳ） 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｻﾝ（ＰＦＯＡ）	0.00005mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.000005			＜0.000005		
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001		
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.06			＜0.06		
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.002			＜0.002		
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001		
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.002			＜0.002		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001		
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001		
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.01			＜0.01		
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.002			＜0.002		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001		
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.008			＜0.008		
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.005			0.006		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.02			＜0.02		
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.03			＜0.03		
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.01			＜0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	4回/年		4.2			4.3		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.005			＜0.005		
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	毎月検査	4.3	4.4	4.6	4.6	4.5	4.3	43
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	4回/年		28			31		
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	4回/年		61			87		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.02			＜0.02		
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	6回/年		＜0.000001		＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	6回/年		＜0.000001		＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.002			＜0.002		
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.0005			＜0.0005		
47	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L以下	mg/L	毎月検査	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		毎月検査	7.1	7.3	7.3	7.1	7.2	7.1	6.8
49	味	異常でないこと		毎月検査	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと		毎月検査	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	度	毎月検査	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
52	濁度	2度以下	度	毎月検査	＜0.05	＜0.05	＜0.05	0.26	＜0.05	＜0.05	0.07
	遊離残留塩素		mg/L	毎月検査	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.10	0.30