水道施設名 ： 玉城町上水道大仏山地区
採水地点 ： 大仏山公園管理事務所給水栓
水源種別 ： 南勢水道受水処理水
集計期間 ： 2024/04/01 ～ 2025/03/31

No.	検　査　項　目	水質基準値	単 位	検査頻度	2024/4/04	2024/05/02	2024/06/10	2024/07/4	2024/08/1	2024/09/5	2024/10/3	2024/11/7	2024/12/5	2025/1/9	2025/2/6	2025/3/6
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	毎月検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		毎月検査	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム 及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003	
4	水銀 及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.00005			＜0.00005			＜0.00005			＜0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004	
10	シアン化物イオン 及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	毎月検査	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.08			＜0.08			＜0.08			＜0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.02			＜0.02			＜0.02			0.03	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.0002			＜0.0002			＜0.0002			＜0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005	
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.06			0.1			0.07			＜0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	4回/年		0.017			0.017			0.019			0.002	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4回/年		0.002			0.003			0.002			0.002	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	4回/年		0.03			0.03			0.03			＜0.01	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	4回/年		0.004			0.003			0.006			＜0.002	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	4回/年		0.006			0.006			0.006			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005	
33	アルミニウム 及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	4回/年		0.04			0.09			0.06			0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.03			＜0.03			＜0.03			＜0.03	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	
36	ナトリウム 及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	4回/年		4.1			5.1			4.7			5.3	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	毎月検査	6.0	5.7	6.2	6.1	6.3	6.9	6.4	5.6	6.4	6.1	7.1	7.8
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 （硬度）	300mg/L以下	mg/L	4回/年		31			34			33			39	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	4回/年		61			74			59			50	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	6回/年		0.000001		0.000001	<0.000001	0.000002		0.000001			＜0.000001	
43	2-メチルイソ ボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	6回/年		0.000002		0.000004	0.000003	0.000001		<0.000001			0.000003	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	4回/年		＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005	
46	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L以下	mg/L	毎月検査	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	＜0.3	＜0.3
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		毎月検査	7.7	7.7	7.9	7.7	7.8	7.6	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7
48	味	異常でないこと		毎月検査	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		毎月検査	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	毎月検査	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
51	濁度	2度以下	度	毎月検査	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05

＜：未満を表します。