

水道施設名 : 玉城町上水道 山岡
 採水地点 : 山岡水源地
 水源種別 : 深井戸・原水
 集計期間 : 2024/04/01 ~ 2025/03/31

No.	検査項目	水質基準値	単位	検査頻度	2024/05/02	2024/07/4	2024/08/1	2024/11/7	2025/2/6
1	大腸菌	検出されないこと	MPN/100mL	4回/年	0		0	0	0
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	CFU/10mL	4回/年	0		0	0	0
3	クリプトスポリジウム	検出されないこと		1回/年		陰性			
4	ジアルジア	検出されないこと		1回/年		陰性			
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	1回/年	250				
2	大腸菌	検出されないこと		1回/年	陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.0003				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.001				
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.001				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	1回/年	0.3				
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.08				
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.02				
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.001				
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.001				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.001				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.001				
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.001				
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—					
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—					
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—					
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—					
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—					
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	—					
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—					
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.02				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.03				
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.01				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	1回/年	3.8				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.005				
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	1回/年	4.2				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	1回/年	28				
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1回/年	56				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.02				
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.002				
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.0005				
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	1回/年	<0.3				
47	pH値	5.8以上8.6以下		1回/年	7.2				
48	味	異常でないこと		—					
49	臭気	異常でないこと		1回/年	異常なし				
50	色度	5度以下	度	1回/年	<0.5				

水道施設名 : 玉城町上水道 山岡
採水地点 : 山岡水源地
水源種別 : 深井戸・原水
集計期間 : 2024/04/01 ~ 2025/03/31

No.	検査項目	水質基準値	単位	検査頻度	2024/05/02	2024/07/4	2024/08/1	2024/11/7	2025/2/6
1	大腸菌	検出されないこと	MPN/100mL	4回/年	0		0	0	0
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	CFU/10mL	4回/年	0		0	0	0
3	クリプトスポリジウム	検出されないこと		1回/年		陰性			
4	ジアルジア	検出されないこと		1回/年		陰性			
51	濁度	2度以下	度	1回/年	< 0.05				
1	PFOS	50ng以下	ng以下	1回/年			N. D (検出なし)		
2	PFOA	50ng以下	ng以下	1回/年			N. D (検出なし)		

< : 未満を表します。