

入札に係る質問及び回答

■提出日 令和3年11月12日

■工事名 令和3年度 第41号 玉城町立有田小学校講堂屋根等改修工事

■開札日 令和3年11月25日

番号	質問事項	回答
1	塗装の仕様について 設計書の2改修工事(P-17)では可とう形改修塗材 E 厚付け仕上げとなっていますが、特記仕様書 A-03 の4塗仕上げでは複層塗材 E・ゆず肌状となっています。どちらを正とするのか指示願います。	設計書の「可とう形改修塗材 E 厚付け仕上げ」が正で、特記仕様書 A-03 の4塗仕上げでは「複層塗材 E・ゆず肌状」は誤です。