





工 事 名	幹線配水管布設工事第 4 工区		
施工箇所名	玉城町宮古地内		
図面の種類	配管平面図		
縮 尺	図 示	図面番号	1/5
玉 城 町			

配管詳細図

S=1/200




凡 例	
	NS形 直管
	NS形 ライナ φ450 L=54mm
	GX形 直管
	GX形 ライナ φ150 L=39mm
	GX形 P-Link
	GX形 G-Link
	GFフランジ(7.5K)
	RFフランジ(7.5K)
	K形 特殊押輪




工 事 名	幹線配水管布設工事第4工区		
施工箇所名	玉城町宮古地内		
図面の種類	配管詳細図		
縮 尺	図 示	図面番号	2/5
玉 城 町			

横断面図 S=1/100


NO. 16
(NO. 158)




NO. 19
(NO. 167)




NO. 21
(NO. 173)




NO. 15
(NO. 155)




NO. 18
(NO. 164)




NO. 20
(NO. 170)



NO. 14
(NO. 152)




NO. 17
(NO. 161)




工 事 名	幹線配水管布設工事第4工区		
施 工 箇 所 名	玉城町宮古地内		
図 面 の 種 類	横断面図		
縮 尺	図 示	図 面 番 号	3 / 5
玉 城 町			


仕切弁室 (φ450)
土被り d=1.20m




仕切弁室 (φ400)
土被り d=1.88m




仕切弁室 (φ400)
土被り d=1.20m




仕切弁室 (φ200)
土被り d=1.33m




仕切弁室 (φ100)
土被り d=1.20m



仕切弁室 (φ100)
土被り d=0.67m




空気弁・消火栓室図
H=1.20m・H=1.00m



工 事 名	幹線配水管布設工事第4工区		
施工箇所名	玉城町宮古地内		
図面の種類	弁室標準図		
縮 尺	図 示	図面番号	4/5
玉 城 町			

掘削標準断面図


S=1/20




管路土留工（軽量鋼矢板）

S=NO SCALE

平面図



断面図



- ※ $h \leq 2.0\text{m}$: 支保材1段
- ※ $2.0\text{m} < h \leq 3.5\text{m}$: 支保材2段
- ※ $h > 3.5\text{m}$: 支保材3段

単位:m

h	h1	h2	h3
1.5~2.0	0.5	-	-
2.0~2.5	0.5	1.0	-
2.5~3.0	0.5	1.0	-
3.0~3.5	0.5	1.0	-
3.5~	0.5	1.0	1.0

※ 腹起しの設置位置については現場状況に応じて検討すること。
また、矢板材については支保材を含めて検討して施工すること。

工 事 名	幹線配水管布設工事第 4 工区			
施工箇所名	玉城町宮古地内			
図面の種類	掘削標準断面図			
縮 尺	図 示	図面番号	5/5	
玉 城 町				