

## 特 記 仕 様 書

1. この仕様書は当該工事にのみ適用し、定めのない事項については三重県公共工事共通仕様書によらなければならない。
2. 通水および水圧検査について  
今回の施工範囲には、既設配水管（φ450）までの接続を予定していないため、施工完了時に通水および水圧検査においては、令和2年度に施工した既設管路接続箇所から通水をし、検査を行うこととする。
3. 通水時の立会等  
受注者は、発注者が工事完了後に行う通水及び水圧テスト時に、発注者の要請を受けた場合は、これに立会うとともに作業に協力しなければならない。  
また、検査時、受注者はこれに立会うとともに作業に協力しなければならない。
4. 初回打合せおよび工程会議について  
契約締結後、準備が整った段階で、速やかに初回打合せを行うものとする。  
また、初回打合せは、各工区（第4～5工区）合同で行い併せて現場踏査も行うものとする。工程会議については、月1回開催し、進捗状況、計画工程等のすり合わせを行うこととする。
5. 契約不適合責任及び契約不適合責任期間等  
受注者は、契約書の条項第44条の規定に基づくもののほか、引渡しを受けた日から10年以内で、かつ通水後1年以内における製作上の欠陥又は工事の粗悪等により、漏水を生じさせた場合又は構造物に欠陥を生じさせた場合には、発注者の指示期間内に受注者の負担により修理・復旧又は取替えをしなければならない。また、これに伴う民家、耕地、その他に損傷を与えた場合、その補償も含まれるものとする。
6. その他  
本仕様書に定めがない事項については、別途協議するものとする。