

入札に係る質問及び回答

- 提出日 令和4年1月14日
- 工事名 令和3年度 第59号
玉城町保健福祉会館空調設備改修工事
- 開札日 令和4年1月25日

番号	質問事項	回答
1	保健福祉会館は、工事期間中休館でしょうか。	休館中ではございません。 居ながら工事となります。
2	空調機器を全館停止にて作業が可能でしょうか。又は系統別にての停止にて作業となりますでしょうか。	既設マルチの系統毎に更新できますが、電源改修時に全館停止となる時期はあります。基本的には中間期を狙った工事です。(冬場には別途暖房機器等に対応します。)
3	天井撤去後、機器据付、冷媒配管、ドレン配管施工までの間、天井開口のまま問題ないでしょうか。	問題ございません。
4	仮設扉設置場所の図面A-15が添付されておりません。	A-12となります。また扉は設けてください。
5	現地調査確認は可能でしょうか。	可能です。平日8時30分から17時までの間で工事担当者と調整してください。また現地調査確認の際同行は対応いたしかねますのでご了承ください。