

入札に係る質問及び回答

- 提出日 令和4年10月20日
- 工事名 令和4年度 第28号
玉城町介護老人保健施設ケアハイツ玉城昇降機改修工事
- 開札日 令和4年10月25日

番号	質問事項	回答
1	<p>◎建築検査済証について</p> <p>エレベーターの改修工事を実施する際に「建物の検査済証」の提出を求められる場合がありますが、保管されていますでしょうか。</p> <p>また、無い場合の対応について、所轄行政庁と協議済みでしょうか。</p>	<p>所轄行政庁と協議済みです。</p>
2	<p>◎ピット強度について</p> <p>油圧エレベーターを機械室レスエレベーターに改修するにあたり、ピット部への長期・短期の荷重が変更となります。ピット強度は確認済みでしょうか。</p> <p>また、確認申請に添付を求められる場合に設計者様にて証明いただけますでしょうか。</p> <p>(弊社では建物の状況が不明のため、証明ができません。)</p>	<p>ピット強度について確認済みです。</p> <p>確認申請に添付を求められた場合は、証明させていただきます。</p>