

入札に係る質問及び回答（２）

■提出日 令和４年１１月１０日

■工事名 令和４年度 第３８号 玉城町立田丸小学校（校舎）塗装改修工事

■開札日 令和４年１１月２５日

番号	質問事項	回答
1	<p>内訳書の４調査工事について質問です。</p> <ul style="list-style-type: none">・モルタル剥離補修とありますがエポキシ樹脂モルタル補修でよろしいですか。・同上補修部分の数量若しくは大きさ、箇所数を教えてください。	<ul style="list-style-type: none">・お見込みとおりです。・詳細調査を行っていないため、照査により変更すると考えています。必要であれば事前に連絡をしてから現地（田丸小学校）で確認することも可能です。