

入札に係る質問及び回答

- 提出日 令和4年1月14日
- 工事名 令和3年度 第60号 玉城町立田丸小学校講堂空調設備改修工事
- 開札日 令和4年1月25日

番号	質問事項	回答
1	<p>ACU-1 空気調和機の加湿器について改修機器表に気化式加湿器と記載されています。</p> <p>撤去品 ACU-1 の加湿器（4 台）を仮撤去して、新規の ACU-1 に再取付となっていますが、撤去の加湿器は高圧スプレー加湿器となっています。どの形式でどの位置に取り付けるのか具体的にご指示ください。</p>	<p>原則、コイル 2 次側へ既設加湿器（ウェットマスター）を取付としています。</p>
2	<p>2 階空調機械室入口（鋼製両開き家具 1600×2000H）取り外し、再取付になっていますが、設計段階でどのメーカーで検討していましたか？ご教示願います。扉を外しても搬入できないメーカーの機器が出て来ると思いますのでよろしくお願いします。</p>	<p>木村工機株式会社で検討していました。</p>