

入札に係る質問及び回答

- 提出日 令和5年9月1日
- 工事名 令和5年度 第33号 玉城町中央公民館改修工事
- 開札日 令和5年9月12日

番号	質問事項	回答
1	「防災倉庫移設工」について 図面No.A-68・内訳書59ページ 詳細が不明なため、詳細をご教示願います。	A-68 図の位置にコンクリート基礎を新設して、既設防災倉庫を移設する工事です。
2	「衛生設備平面詳細図」について 図面No.M-08 給水管の記載が無いように思われますので、給水管の記載がある図面を提供頂けますようお願いいたします。	記載のある図面を提供します。
3	「土間コンクリート」について 図面No.A-08 「土間コンクリート一部新設」の撤去、新設共に、内訳書に含まれていませんでしょうか。	含まれています。 土間コンクリートはコンクリート工事の土間コンクリート、撤去は下地モルタルに含んでいます。
4	「珪藻土塗り新設、汚垂石新設」について 内訳書に無いように思われます。 図面を正と考えてよろしいでしょうか。	図面を正としてください。(珪藻土は内装薄付材Eです)

5	<p>「天井下地」について 内訳 56 ページ 内訳書に「天井下地撤去 木製」とありますが、内訳書に新設が無いように思われます。図面にも新設が無いように思われます。 計画及び詳細をご教示願います。</p>	<p>天井下地は木製ではなく、金属製です。 内訳書の金属工事に計上しています。</p>
6	<p>「杉柵」について 図面No.A-07 婦人教室：天井「杉柵」について、杉敷目天井でよろしいでしょうか。</p>	<p>そのとおりでお願いします。</p>
7	<p>その他「図面と内訳書の相違」について 図面と内訳書に相違があった場合は、図面を正と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>そのとおりでお願いします。 内訳書に計上が漏れている分は、契約後に打合せの上、変更いたします。</p>