

入札に係る質問及び回答

- 提出日 令和5年9月4日
- 工事名 令和5年度 第33号 玉城町中央公民館改修工事
- 開札日 令和5年9月12日

番号	質問事項	回答
1	<p>「ダクト施工範囲について」について 図面No.M-15、M-18 多目的ホール、屋外型空調機（AH-1） 系統 SA ダクトについて</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・図面に既設接続等の記載が無い為、すべて新設と考えてよろしいでしょうか。</li><li>・新設の場合、吹出口の種類、サイズのご指示をお願いします。</li><li>・既設流用の場合は、既設接続箇所のご指示をお願いします。</li></ul>	<p>SA については、M-18 記載の既設 SAC 接続位置にて、既設新設の接続を行います。以降1次側は既設利用です。</p> <p>RA については M-24 記載の RAC 撤去、新設ダクト繋ぎ込みください。</p>
2	<p>「自動制御について」について 屋外型空調機（AH-1）系統自動制御改修について</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・既設の自動制御メーカー及び、メンテナンス業者をご教示願います。</li></ul>	<p>既設の空調機は CAH-40F と CAH-30D を使用しており、三菱ビルソリューションズが点検保守を実施しています。</p>