

入札に係る質問及び回答

■提出日 令和5年5月15日

■工事名 令和5年度 第7号 玉城町田丸駅交流施設建築工事

■開札日 令和5年6月1日

番号	質問事項	回答
1	【図面番号 A-02】 仮設工事 監督員事務所・設置するに 関して設置場所のご指示をお願いします。	監督員事務所の設置場所については、着 工時に協議の上決定します。
2	【内訳書 20】 日本瓦に関して いぶし瓦又は陶器瓦等 瓦のご指示 をお願いします。	日本瓦の仕様は、いぶし瓦です。
3	【図面番号 A-09】 日本瓦 詳しい仕様に関して 軒先瓦の使用に関しての明記はござ いますが、袖瓦、棟瓦、鬼瓦の詳しい 種類及び寸法等のご指示をお願いします。	袖瓦は垂れ付、棟瓦は冠瓦、鬼瓦は三河 又ギ（7寸）の仕様です。
4	日本瓦詳しい仕様に関して 棟部の、のし瓦の段数のご指示をお願 いします。	のし瓦の段数は3段になります。

5	<p>【図面番号 A-05】</p> <p>棟補強心材に関して 樹脂材を使用してもよろしいでしょうか。ご指示をお願いします。</p>	<p>漆喰の使用をお願いします。</p>
6	<p>【図面番号 A-05】</p> <p>雪止め瓦の記載がございますが、使用いたしますか。 ご指示をお願いします。</p>	<p>使用します。</p>
7	<p>【図面番号 A-28】</p> <p>各部詳細部 2 基礎パッキンに関して 図面に表記がございませんが、内訳書に基礎パッキンの表記がございます。 正のご指示をお願いします。 尚、使用する場合の基礎パッキンは標準のものでしょうか。又は、気密パッキンを使用いたしますか。 ご指示をお願いします。</p>	<p>内訳書が正となります。 基礎パッキンの標準仕様の使用をお願いします。</p>
8	<p>【図面番号 A-29】</p> <p>各部詳細部 3 独立柱に関して 独立柱にはプレセッター柱脚金物を施工する様指示がございます。内訳書には9か所と有りますが、5か所しか施工を確認できませんでした。正のご指示をお願いします。</p>	<p>施工箇所は9か所になります。 設置箇所は、5か所に加え、4か所（かざり金物）の使用となります。</p>
9	<p>【図面番号 S-11】</p> <p>小屋伏せ図 凡例に間柱、筋交いは檜の表記がございます。内訳書は杉と明記がございます。 正のご指示をお願いします。</p>	<p>内訳書が正になります。杉の使用をお願いします。</p>

10	内部仕上表 建具表 ビニール巾木 H=150 タテ型ブラインド、ヨコ型ブラインド 上記に関しての基準品及びメーカー 品番のご指示をお願いします。	基準品及びメーカー品番は下記のとおり です。 ビニール巾木は H=300 を加工 タテ型ブラインドはスラット巾 80(グラ スファイバー製) ヨコ型ブラインドはシルキー程度
----	--	---