

入札に係る質問及び回答

- 提出日 令和5年5月16日
- 工事名 令和5年度 第7号 玉城町田丸駅交流施設建築工事
- 開札日 令和5年6月1日

番号	質問事項	回答
1	【図面番号 A-24】 AD-1 図面寸法ですと有効開口 W800 がとれません。	柱の調整で対応し、有効 W800 をお願いします。
2	【図面番号 A-24】 AD-1 の多目的便所のガラス構成が透明となっています。強化ガラス 5 mm +A6+型 6 mm でよろしいですか。	強化ガラス 5 mm+A6+型 6 mm で飛散防止フィルム+追突防止シールをお願いします。
3	【図面番号 A-24、25】 飛散防止フィルムは、すべて透明、内貼りでいいですか。	問題ありません。
4	【図面番号 A-25】 WD-7 は中棧付です、衝突防止シールは無しでいいですか。	無しで問題ありません。