

入札に係る質問及び回答

■提出日 令和5年5月18日

■工事名 令和5年度 第7号 玉城町田丸駅交流施設建築工事

■開札日 令和5年6月1日

番号	質問事項	回答
1	<p>【図面番号 A-18】 駅本屋と既設プラットフォームの間の床上げは何ですか。 内訳書に数量など記載はございますか。</p>	<p>近接鉄道事業者と調整の上、工法を決定します。現時点では、コンクリートコテ押さえを予定しています。</p>
2	<p>既設駅本屋の解体工事の工期の予定はいつからいつまでですか。 本工事の着手予定はいつからになりますか。</p>	<p>解体工事の工期は、令和5年5月から8月末の予定です。本工事の着工時期は9月です。</p>
3	<p>勝田石は既存植栽の縁にある石ですか。現在ある石のみでから積み程度と考えていいですか。</p>	<p>勝田石は別場所にあるものです。から積みを予定しています。</p>
4	<p>既設レンガ、土台石、勝田石等既設を再利用する素材は、解体工事時に取り外して現場近くに保管していただいと考えると考えていいですか。</p>	<p>周辺の町有地に保管予定です。</p>

5	列車通過に伴う工事の一時停止その他、夜間作業等を想定されていますか。	工事の一時停止、夜間作業は想定していません。
---	------------------------------------	------------------------