

入札に係る質問及び回答

- 提出日 令和5年5月19日
- 工事名 令和5年度 第8号 玉城町中央公民館改修工事
- 開札日 令和5年6月 1日

番号	質問事項	回答
1	<p>EVについて 図面番号A-76 電気工事への依頼 工事に「火災管制運転用配管配線工 事」と記載がありますがEV詳細図1 内のエレベーター仕様要項の中には、 火災時管制運転の記載がありません。 火災管制運転機能は本件必要でしょ うか。</p>	<p>火災管制運転機能は必要です。</p>