

入札に係る質問及び回答

- 提出日 令和5年5月19日
- 工事名 令和5年度 第8号 玉城町中央公民館改修工事
- 開札日 令和5年6月 1日

番号	質問事項	回答
1	樋工事について 既設塩ビ堅樋・飾り枡撤去の上、新設 SUS制堅樋・飾り枡と考えてよろし いでしょうか。 (図面A-06 外部仕上げ表)	そのとおりでございます。